

**УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**  
(технологического присоединения) объекта к централизованной  
системе водоотведения  
№ 333 от 18.03.2020

Основание: заявление заказчика

Причина обращения: подключение к централизованной системе водоотведения

Объект: «Жилая застройка» 12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями (1-этап), расположенный по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская

Кадастровый номер земельного участка: 23:49:0308007:1367

Заказчик: ООО «Мацестареалстрой»

Срок действия настоящих условий: не более 18 месяцев с даты заключения настоящего договора, но не ранее реализации мероприятий инвестиционной программы в соответствии с плановым сроком.

Точка подключения к централизованной системе водоотведения (адрес, координаты) уличный коллектор Д315 на границе участка, после его строительства и ввода в эксплуатацию.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: в соответствии с СП 32.13330.2012 и определяются при проектировании.

Разрешаемый объем стоков и режим водоотведения: 246,6 м<sup>3</sup>/сут.

Отметки лотков в месте (местах) подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения определяются при проектировании.

Нормативы по объему сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод в соответствии с СП 32.13330.2012.

Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод, требования к проектированию узла учета, к месту размещения устройств учета, требования к схеме установки устройств учета и иных компонентов узла учета, требования к техническим характеристикам устройств учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к устройствам не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения): узел учета и прибор учета устанавливает заказчик на границе эксплуатационной ответственности в соответствии с СП 32.13330.2012.

Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов – содержать наружные и внутренние сети водоотведения, а также санитарные приборы в технически исправном состоянии, не допускать сброс загрязняющих веществ, превышающих установленные нормативы.

Границы эксплуатационной ответственности по канализационным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика: на границе участка.

Организация водопроводно-  
канализационного хозяйства

МУП г. Сочи «Водоканал»

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заказчик

ООО «Мацестареалстрой»

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.